

Nr ITR.271.003.2017
www.bip.krzepice.pl

Krzepice dnia 20.04.2017 r.

WYKONAWCY

dot. przetargu pn. „**Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Starokrzepicach**”

W związku z pytaniami Wykonawcy dotyczącymi SIWZ, Zamawiający Gmina Krzepice na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami) udziela odpowiedzi.

Ad.1 Tak, prace dociepleniowe należy wykonać wg. spójnego systemu dociepleniowego o parametrach opisanych w projekcie - na przyjęty system należy uzyskać zgodę Zamawiającego (etap wykonawstwa).

Ad.2 Należy przyjąć styropian o współczynniku 0,040.

Ad.3 i Ad. 4 W cenie ofertowej należy uwzględnić wyłącznie pozycje wymienione w przedmiarze robót.

Z-ca BURMISTRZA


mgr inż. Mirosław Łukasik