GMINA KRZEPICE
42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 13
NIP 5742054873
Regon 151398296

Nr ITR..271.020.2019
www.bip.krzepice.pl

Krzepice dnia 03.09.2019 r.

WYKONAWCY

dot. przetargu pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w miejscowości Krzepice".**

W związku z pytaniami Wykonawcy dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Zamawiający Gmina Krzepice na podstawie art. 38 ust 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi i zmienia treść SIWZ:

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1. Prosimy załączyć decyzję celu publicznego lub potwierdzić, że cel publiczny nie będzie wymagany do złożenia wniosku w oddziale architektoniczno budowlanym - zgodnie z par. 19 ust1) Rozporządzenia MI w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, (...) oraz programu funkcjonalno-użytkowego. To na zamawiającym ciąży obowiązek spełnienia wymagań w/w rozporządzenia przy ogłoszeniu zamówienia publicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek o numerach ewidencyjnych nr 3011/3 i 1720/3 oraz wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice dla działki 3010/30.

Pytanie 2.Prosimy załączyć oświadczenie Zamawiającego lub potwierdzić , że Zamawiający posiada dysponowanie nieruchomością na cele budowlane - zgodnie z par. 19 ust2) Rozporządzenia MI w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, (...) oraz programu funkcjonalno-użytkowego. To na zamawiającym ciąży obowiązek spełnienia wymagań w/w rozporządzenia przy ogłoszeniu zamówienia publicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

Pytanie 3. Prosimy bezwzględnie zamieścić badania gruntowo-wodne - zgodnie z par. 19 ust 4) b) Rozporządzenia MI w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, (...) oraz programu funkcjonalno-użytkowego. To na zamawiającym ciąży obowiązek spełnienia wymagań w/w rozporządzenia przy ogłoszeniu zamówienia publicznego.

Odpowiedź:

Badania gruntowo wodne do wykonania przez Wykonawcę na etapie opracowania projektu budowlanego.

Pytanie 4. Prosimy o określenie czy obiekt znajduje się pod ochroną konserwatorską (w przypadku gdy znajduje się prosimy zamieścić zalecenia konserwatorskie zgodnie z par. 19 ust 4) c) Rozporządzenia MI w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, (...) oraz programu funkcjonalno-użytkowego. To na zamawiającym ciąży obowiązek spełnienia wymagań

w/w rozporządzenia przy ogłoszeniu zamówienia publicznego.

Odpowiedź:

Inwestycja jest poza ochroną konserwatorską.

Pytanie 5. Prosimy o zamieszczenie inwentaryzacji zieleni lub informacji , że taka nie występuje - zgodnie z par. 19 ust 4) d) Rozporządzenia MI w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, (...) oraz programu funkcjonalno-użytkowego. To na zamawiającym ciąży obowiązek spełnienia wymagań w/w rozporządzenia przy ogłoszeniu zamówienia publicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza wyciąg z przedmiaru robót – usunięcie kolidującej zieleni.

Pytanie 6. Prosimy o przekazanie warunków techniczny włączenia w drogę powiatową - zgodnie z par. 19 ust 4) h) Rozporządzenia MI w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, (...) oraz programu funkcjonalno-użytkowego. To na zamawiającym ciąży obowiązek spełnienia wymagań w/w rozporządzenia przy ogłoszeniu zamówienia publicznego.

Odpowiedź:

Połączenie z drogą powiatową nie ulega zmianie.

Pytanie 7. Prosimy o podanie klasy technicznej drogi .

Odpowiedź:

KR 3 wg starego katalogu.

Pytanie 8. Konstrukcja ścieżki z AC22P gr. 4 cm nie spełnia warunku technicznego wykonania tj. gr. 2,5x największe ziarno . Prosimy o wyjaśnienie lub informację , że konstrukcję należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną oraz aktualnymi normami i wytycznymi opracowanymi przez katalogi typowych podatnych nawierzchni.

Odpowiedź:

Ac22P można zastąpić przez AC16P.

Pytanie 9. Prosimy o załączenie wymaganego prawem prawidłowego programu funkcjonalno - użytkowego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury.

Odpowiedź:

Zakres istniejącego PFU dla tego zadania jest wystarczający.

Pytanie 10. Prosimy o potwierdzenie , że projekt ma być wykonany zgodnie z warunkami technicznymi bez konieczności występowania o odstępstwa do właściwego ministra. (Tj. szerokość zjazdów , poszerzenia łuków kołowych , promienie skrętu na parkingach.).

Odpowiedź:

Projekt ma być wykonany zgodnie z warunkami technicznymi bez konieczności występowania o odstępstwa.

Jednocześnie prostuję i informuję że w modyfikacji SIWZ dnia 23.08.2019 r. błędnie został podany numer budynku Urzędu Miejskie w Krzepicach - 123 , a powinno być 13.

Z-ca BURMISTRZA

Mirosław Łukasik