

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KŁOBUCKU**

ul. Staszica 28

42-100 Kłobuck


tel./fax (34) 317-22-60

e-mail: psse.klobuck@sanepid.gov.pl

Kłobuck, dnia 06.02.2023 r.

ONS-HK i Ś.9022.9.2023

Burmistrz Gminy Krzepice
ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice



Obszarowa ocena jakości wody na terenie gminy Krzepice w 2022 r.

Na terenie gminy Krzepice realizacja zaopatrzenia ludności w wodę odbywa się poprzez:

1. **Wodociąg publiczny Krzepice** należący do: Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszaniowej, ul. Targowa 19, 42-160 Krzepice. Średnia dobowa produkcja wody w 2022 r. wynosiła około 1 300 m³/d; liczba zaopatrywanej ludności – około 9 000 osób.

Ujmowana woda jest poddawana uzdatnianiu przy zastosowaniu następujących procesów: ozonowania, napowietrzania, odżelaziania, odmanganiania oraz filtracji. Uzdatniona woda dezynfekowana jest za pomocą promieni UV, a także podchlorynu sodu, w celu zapewnienia jej stabilności mikrobiologicznej w sieci rozdzielczej.

W roku 2022 z terenu gminy Krzepice nie odnotowano żadnych zgłoszeń związanych z niepożądanymi reakcjami po spożyciu wody dostarczanej za pomocą wyżej wymienionych urządzeń wodociągowych. Nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody. Nie prowadzono także żadnych postępowań administracyjnych i działań naprawczych związanych z jakością dostarczanej wody.

Wewnętrzna kontrola jakości wody prowadzona była prawidłowo, zgodnie z uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kłobucku harmonogramem oraz w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KŁOBUCKU
lek. med. Andrzej Lisiecki

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a M. W.