Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kłobucku

Kłobuck, dnia 09.01.2026r.
NS-HK.9022.5.2026

Burmistrz Krzepic
ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KRZEPICE ZA 2025 ROK

Na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku w oparciu o wyniki badań próbek wody wykonanych (w ramach nadzoru sanitarnego) w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wyników badań przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej oraz w wyniku własnych kontroli opracował ocenę obszarową jakości wody na terenie Gminy Krzepice:

1. Producenci wody
Mieszkańców Gminy Krzepice zaopatrywał 1 wodociąg publiczny dostarczający zbiorowo wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi: Krzepice. Właścicielem ujęcia wody jest Gmina Krzepice 42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 13 natomiast administratorem Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej, Oddział Gospodarki Wodno-Ściekowej, 42-160 Krzepice, ul. Mickiewicza 36.
Na terenie Gminy Krzepice nie zarejestrowano podmiotów dostarczających lub wykorzystujących wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub w podmiotach działających na runku spożywczym, wykorzystujących wodę przeznaczoną do spożycia.

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody
2.1.Wielkość produkcji i liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Nazwa wodociągu publicznego	Wielkość produkcji wody [m^3/d]	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Sposób uzdatniania i dezynfekcji wody	Przekroczenia wartości dopuszczalnych norm	**Końcowa roczna ocena jakości wody**
Krzepice	1178	9573	Stała dezynfekcja wody podchlorynem sodu, ozonowanie, lampy UV, odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	Mętność - przekroczenie jednorazowe	**Przydatna do spożycia**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłobucku
ul. Staszica 28 | 42-100 Kłobuck
+48 343172260
psse.klobuck@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-93675-79736-TEWBA-15

2.2.Jakość wody
W wodociągu publicznym w Krzepicach przeprowadzono łącznie 7 kontroli urzędowych oceniające jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach 1 monitoringu parametrów grupy B i 6 monitoringów parametrów grupy A wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Administrator w ramach kontroli wewnętrznej wykonał 2 monitoringi parametrów grupy B i 18 monitoringów parametrów grupy A oraz 1 badanie dodatkowe w zakresie mętności, przekazując terminowo sprawozdania z badań wody do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku.
Po przeprowadzonych badaniach jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej w wodociągu publicznym w Krzepicach stwierdzono, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełniała w badanym zakresie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W miesiącu październiku na ujęciu wody stwierdzono jednorazowe przekroczenie parametru mętności. Przeprowadzono płukanie filtrów a następnie wykonano badanie sprawdzające, które nie wykazało przekroczenia.

2.3. Reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody
W 2025r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku nie wpłynęły skargi mieszkańców na jakość wody oraz nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie Gminy Krzepice.

2.4. Postępowanie administracyjne oraz prowadzone działania naprawcze
Nie prowadzano żadnych postępowań administracyjnych i działań naprawczych związanych z jakością dostarczanej wody.

3. Ocena ryzyka zdrowotnego
Bieżąca kontrola obiektu wodociągowego wykazała dobry stan sanitarno-techniczny obiektów. Mieszkańcy Gminy Krzepice są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Krzepice nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Z wyrazami szacunku:
Z up. p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kłobucku
Oddział Nadzoru Sanitarnego
Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska
starszy asystent
mgr. inż. Dawid Świderski
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a D.Ś