Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

URZĄD MIEJSKI
w Krzepicach WPŁYNĘŁO
27. 06. 2025
L. dz. 3766. 2025
Referat

TAURON DYSTRYBUCJA

1050878466

Urząd Miejski w Krzepicach
ul. Częstochowska 13
42-160 KRZEPICE

Data:	25.06.2025 r
Nr pisma:	TD/OCZ/OMR/TD25-06-0325435-3
Sprawa:	zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice w obrębach: Krzepice, Kuków, Kuźniczka, Dankowice, Szarki, Zajączki I oraz Zajączki II
Kontakt:	Wydział Planowania i Rozwoju OMR Częstochowa
Telefon:	516 111 952
E-mail:	damian.lasota@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na przesłane zawiadomienie o podjęciu przez Radę Miejską w Krzepicach uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice w obrębach: Krzepice, Kuków, Kuźniczka, Dankowice, Szarki, Zajączki I oraz Zajączki II (pismo nr GKR.6721.0002.2025 z 17.06.2025 r., data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie 20.06.2025 r.) przekazujemy niżej wymienione informacje:

1. W obrębie obszarów objętych opracowaniem zlokalizowana jest infrastruktura elektroenergetyczna będąca na majątku i w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie.
2. Przy planowaniu zabudowy i zagospodarowania przestrzennego wskazanych obszarów należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z lokalizacji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, w szczególności celem zapewnienia wymaganych odległości od czynnych urządzeń elektroenergetycznych, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym itp. – zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami odrębnymi.
3. Wzdłuż przebiegu istniejących i planowanych linii elektroenergetycznych należy wyznaczyć pasy technologiczne (ograniczonego użytkowania) nie mniejsze niż:
   - dla linii napowietrznych WN (110 kV) – 22 m (po 11 m od osi linii w obu kierunkach),
   - dla linii napowietrznych SN (>1 kV <110 kV) – 14 m (po 7 m od osi linii w obu kierunkach),
   - dla linii napowietrznych nN (<1 kV) – 7 m (po 3,5 m od osi linii w obu kierunkach),
   - dla linii kablowych SN (>1 kV <110 kV) i nN (<1 kV) – 0,5 m (po 0,25 m od osi linii w obu kierunkach).

   W pasach technologicznych (ochrony funkcyjnej) linii napowietrznych obowiązuje w szczególności zakaz sytuowania instalacji fotowoltaicznych, sadzenia drzew, krzewów i innej roślinności, której wysokość może przekroczyć 3 m, a na trasach linii kablowych dodatkowo zakaz sadzenia roślinności o rozbudowanym systemie korzeniowym, w tym obowiązuje szerokość pasa wycinki podstawowej drzew na trasie linii wg przepisów odrębnych.

   W przypadku projektowania zmian zagospodarowania przestrzennego w pasach technologicznych linii 110 kV należy dodatkowo uwzględnić przepisy dotyczące dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

Wszelkie zmiany zagospodarowania przestrzennego w pasach technologicznych należy każdorazowo uzgodnić z właścicielem urządzeń.

4. W przypadku planowania robót budowlanych w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów lub toru kabla, mniejszej niż:
   - 15 m dla linii napowietrznych WN,
   - 10 m dla linii napowietrznych SN,
   - 5 m dla linii napowietrznych nN,
   - 2,5 m dla linii kablowych SN, nN,

   należy dokonywać uzgodnień branżowych z właścicielem tych linii, w szczególności w przypadkach planowania budowy, przebudowy lub remontu obiektu.
5. Pasy technologiczne linii napowietrznych powinny być uwidocznione w części graficznej dokumentu. Pasy technologiczne nie są równoznaczne z pasami określanymi na potrzeby ustanawiania służebności przesyłu, które wyznacza się w oparciu o inne przepisy.
6. Usunięcie ewentualnych kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z planowaną zabudową lub ich adaptacja do zmienionych warunków otoczenia, może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez właściciela sieci, kosztem i staraniem inwestora zmieniającego zagospodarowanie terenu.
7. Zasilanie w energię elektryczną planowanych do budowy obiektów, bądź zwiększenie mocy dla obiektów istniejących, wymagać będzie odpowiedniej rozbudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej oraz budowy nowych sieci i urządzeń elektroenergetycznych - w zakresie uzgodnionym z właścicielem urządzeń.

   W zależności od wielkości zapotrzebowanej mocy przyłączeniowej oraz lokalizacji planowanych obiektów należy przewidzieć miejsca pod budowę nowych stacji transformatorowych SN/nN z dostępem komunikacyjnym do dróg publicznych oraz wyznaczyć pasy technologiczne dla prowadzenia odpowiednich linii elektroenergetycznych.
8. W przypadku planowania źródła energii w sąsiedztwie infrastruktury technicznej elektroenergetycznej należy przedstawić OSD sposób zagospodarowania działek przeznaczonych pod zabudowę tego źródła uwzględniający swobodny dostęp i dojazd służb OSD do istniejącej infrastruktury w celu przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii.
9. Przeznaczenie terenów dla lokalizacji źródeł energii nie jest jednoznaczne z możliwością przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Rozpatrzenie możliwości przyłączenia źródła do sieci elektroenergetycznej odbywa się zgodnie z przepisami odrębnymi.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
Kierownik
Wydział Planowania i Rozwoju
Witold Stefański