ITR.271.004.2015 Krzepice dnia 16.02.2015 r.

www.bip.krzepice.pl

WYKONAWCY

dot. przetargu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z modernizacją wodociągu".

Zamawiający – Gmina Krzepice, działając zgodnie z art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) udziela odpowiedzi na podstawie pytań o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytania umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający przestawia poniżej odpowiedzi na pytania.

I. ODPOWIEDZI 1.

Ad. 1 Doświadczenie w projektowaniu będzie liczone od daty uzyskania uprawnień, jeżeli takie są wymagane.

Ad.2 Zamawiający wykreśla w SIWZ wymóg posiadania przez osobę, która zaprojektuje technologię SUW uprawnień projektowych . W związku z tym pkt1 ppkt 1.3 d) w Rozdziale 5 SIWZ otrzyma nowe brzmienie.

Ad.3 Zarządcą dróg (ul. Muznerowskiego i ul. Mickiewicza) jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.

Ad.4 Zamawiający dopuszcza możliwość usytuowania sieci w śladzie dotychczasowej istniejącej sieci w miejscu gdzie nie ma technicznych możliwości umieszczenia nowej sieci obok dotychczasowej.

Ad.5 W ramach niniejszego zamówienia należy zaprojektować przebudowę przyłączy wodociągowych od sieci do granicy działki drogowej i prywatnej bez naruszania własności prywatnej posesji przyległych do ulic.

Ad.6 W ramach modernizacji sieci wodociągowej z przyłączami wodociąg ma być zlokalizowany poza działkami prywatnymi.

Ad.7 W zakres przedmiotu umowy nie wchodzi nadbudowa budynku socjalnego i biurowego ' oraz ich rozbudowa.

Ad.8 Zamawiający dopuszcza wykorzystanie części przyległego budynku socjalnego i biurowego dla potrzeb technologii SUW w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

Ad.9 Budynek biurowy – parter budynku wykorzystywany jest na 2 pomieszczenia biurowe, natomiast piętro budynku na podręczne laboratorium.
Budynek socjalny – w jednym z pomieszczeń znajduje się sterownia SUW, natomiast pozostałe pomieszczenia są wykorzystywane na potrzeby socjalne pracowników, podręczny warsztat i kotłownię CO. Zamawiający zaleca wizję lokalną.

Ad.10 Szczegółowy zakres prac do wykonania w zał. Nr 11 w pkt 1.1.2. Wytyczne do

projektowania.

Ad.11 Do czasu wybudowania wałów przeciwpowodziowych w terenie zalewowym będą znajdowały się nowoprojektowane kable elektroenergetyczne i wodociąg tłoczny wody surowej ze studni I, II i III.

Ad.12 Zamawiający zamieścił fragment projektu planowanych wałów przeciwpowodziowych w zał. Nr 11 rys. Załącznik 4 Wytycznych do projektowania.

Ad.13 Wodociąg który ma być modernizowany odcinek od SUW do ul. Mickiewicza jest siecią tranzytową, natomiast sieć w ul. Mickiewicza i ul. Muznerowskiego należy traktować jako magistralno rozdzielczą.

Ad.14 Studium wykonalności ma być wykonane na rzecz inwestora - Zamawiającego Gmina Krzepice.

Ad.15 Zamawiający posiada lub będzie posiadał tytuły prawne do działek na których ma znaleźć się sieć wodociągowa oraz przewody elektroenergetyczne.

Ad.16 Zamawiający posiada lub będzie posiadał tytuły prawne do działek na których znajdują się studnie głębinowe.

Ad.17 Zamawiający dopuszcza, żeby osoba dysponująca odpowiednim stażem i uprawnieniami pełniła funkcję projektanta w kilku branżach.

Ad.18 Obsługa geodezyjna dot. wykonania map do celów projektowych.

Ad.19 Zamawiający dokona zmiany w SIWZ w Zał. Nr 1. formularz oferty i umieści na stronie internetowej nowy zmodyfikowany formularz oferty, obowiązujący Wykonawców.

II. ODPOWIEDZI 2.

Ad.1 Zakres zamówienia obejmuje również zaprojektowanie przebudowy ok. 72 przyłączy wodociągowych.

Ad.2 Zamawiający pozostawia zapis bez zmian w zał. Nr 10 - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Ad. 3 Zamawiający pozostawia zapis bez zmian w zał. Nr 10 - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.